



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: sufps1@yandex.ru

г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 86
(место составления акта)

« 21 » июня 20 21 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 19,
пер. Привокзальный, д. 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Вертяковой Юлии Николаевны,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

заместителя начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление

ФПС № 1 МЧС России», заместителя главного государственного инспектора ФГКУ

«Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» по пожарному надзору от 26.05.2021 № 35.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Средняя общеобразовательная школа № 24» (далее МБОУ «СОШ № 24»)

Дата и время проведения проверки:

02.06.2021г. с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. Продолжительность 1 ч. по адресу:

Челябинская область, г. Озерск, пер. Привокзальный, д. 4, обследование объекта защиты

04.06.2021г. с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. Продолжительность 2 ч. по адресу:

Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 19, обследование объекта защиты

21.06.2021г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин. по адресу:

Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 86, оформление документов по проверке

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 ч. 00 мин. / 3 рабочих дня

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор МБОУ «СОШ № 24» Азиева Н.Э лично 27.05.2021

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Банных Александр Анатольевич,

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица

инспектор ГОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России»

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Азиева Наталья Эдуардовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

директор МБОУ «СОШ № 24», заместитель директора АХР Горохова Елена Ивановна

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общая характеристика объекта:

Назначение - общеобразовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» (МБОУ «СОШ № 24»). Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Разработана декларация пожарной безопасности № 75-543-875-ОС68-60 от 23.05.2014 г.

Здание МБОУ «СОШ № 24» по адресу: ул. Лермонтова, д. 19. Здание (сдано в эксплуатацию в 1950 году) четырехэтажное, III степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, имеется подвальный этаж, вход в который не совмещен с общей лестничной клеткой запасных выходов (вход отдельный с улицы). Крыша двускатная, по деревянной обрешетке. Отопление центральное, вентиляция естественная, электроснабжение – скрытая проводка. В проходах и на лестницах здания, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, предусмотрено эвакуационное освещение, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Из здания предусмотрено 5 эвакуационных выходов, пути эвакуации не загромождены.

Ближайшие пожарные гидранты наружного противопожарного водопровода предусмотренные для тушения здания МБОУ «СОШ № 24» ПГ – 240, ПГ – 239, ПГ-241.

В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (всего 12 ПК), который проверен на водоотдачу в мае 2021 г. (Акт проверки № 29 от 17.05.2021 ООО «Стандарт», лицензия № 63-Б/00327 от 29.05.2015, срок действия – бессрочно).

Здание МБОУ «СОШ № 24» оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) 4 типа. Техническое обслуживание средств АПС и СОУЭ осуществляет ООО «Алмаз», лицензия № 74-Б/00642 от 15.06.2016 г., срок действия – бессрочно, по договору № 15/2021-АПС/СОУЭЛ на техническое обслуживание средств АПС и СОУЭ от 20.01.2021. Обслуживание систем АПС и СОУЭ осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом – графиком и регламентом на проведение работ в установленные сроки.

Согласно имеющейся технической документации составленной ООО ЧОП «Алмаз» монтаж технических средств пожарной сигнализации произведен в 2008 году. Монтаж системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре произведен в 2018 году. Техническая документация на установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации хранится на объекте. Согласно проведенным специалистами Сектора № 2 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России» испытаниям и проверке АПС (протокол № 80 от 04.06.2021) и СОУЭ (протокол № 81 от 04.06.2021) находятся в исправном состоянии и работоспособны, имеются отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности. Согласно представленному акту технического осмотра АПС от 12.02.2021 АПС и СОУЭ находятся в исправном состоянии и работоспособны, соответствуют требованиям нормативных документов.

Согласно представленному акту технического осмотра АПС от 21.05.2021 АПС и СОУЭ находятся в исправном состоянии и работоспособны. Предлагается согласно требованию пожарной безопасности в помещениях заменить кабель на не поддерживающий горение, выполнить УАПС и СОУЭ по нормам пожарной безопасности.

В июле 2019 года ООО «Стандарт», лицензия № 63-Б/00327 от 29.05.2015, срок действия – бессрочно, провело проверку (состояния огнезащитных покрытий): деревянных конструкций чердачного помещения здания. Согласно предоставленного акта от 17.07.2019 года огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (балки, лаги, стропила, обрешетка) здания соответствуют действующим нормативным документам в области пожарной безопасности.

К зданию пристроены две наружные пожарные лестницы, длина каждой 11 метров. Согласно протоколу испытаний от 12.05.2014 балки лестницы плохо закреплены в стене, на лестнице № 1 не закреплена верхняя площадка, нижние ступени находятся на высоте около 4 метров. Лестницы не пригодны к эксплуатации.

Здание начальной школы МБОУ «СОШ № 24» по адресу: пер. Привокзальный, 4 Здание (сдано в эксплуатацию в 1951 году) двухэтажное, подземная этажность – 1, III степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные, крыша стропила и обрешетка деревянные, кровля шиферная, имеется чердачное помещение, выход на который предусмотрен с лестничных клеток через противопожарные люки 06 х 0,8 м. с пределом огнестойкости не ниже EI30. Отопление центральное, вентиляция естественная, электроснабжение – скрытая проводка. В проходах и на лестницах здания, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, предусмотрено эвакуационное освещение, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Из здания школы имеется 3 эвакуационных выхода, пути эвакуации не загромождены.

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) 3 типа. Техническое обслуживание средств АПС и СОУЭ осуществляет ООО «Алмаз», лицензия № 74-Б/00642 от 15.06.2016 г., срок действия – бессрочно, по договору № 15/2021-АПС/СОУЭЛ на техническое обслуживание средств АПС и СОУЭ от 20.01.2021. Обслуживание систем АПС и СОУЭ осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом – графиком и регламентом на проведение работ в установленные сроки.

Согласно имеющейся технической документации составленной ООО ЧОП «Алмаз» монтаж технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей

при пожаре произведен в 2005 году. Техническая документация на установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации хранится на объекте.

В июле 2019 года ООО «Стандарт», лицензия № 63-Б/00327 от 29.05.2015, срок действия – бессрочно, провело проверку (состояния огнезащитных покрытий): деревянных конструкций чердачного помещения здания. Согласно предоставленного акта от 17.07.2019 года огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (балки, лаги, стропила, обрешетка) здания соответствуют действующим нормативным документам в области пожарной безопасности.

К зданию пристроена наклонная наружная пожарная лестница, согласно проведенным специалистами ООО «Стандарт» испытаниям наружной стационарной пожарной лестницы (протокол испытания №№ 0002/08/2020 от 18.08.2020.) соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

В зданиях МБОУ «СОШ № 24» имеются огнетушители ОП-4 в количестве 35 шт. прошли проверку и перезарядку в июле 2020 (Акт №89 от 21.07.2020). На огнетушители заведены эксплуатационные паспорта. Сведения о первичных средствах пожаротушения внесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Директор МБОУ «СОШ № 24» Азиева Н.Э., заместитель директора АХР Горохова Е.И., прошли обучение по программе ПТМ в объеме, соответствующем должностным обязанностям (квалификационные удостоверения № 3734-1120 от 25.11.2020 и № 3728-1120 от 25.11.2020 соответственно).

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Здание МБОУ «СОШ № 24» по адресу: ул. Лермонтова, д. 19 г. Озерск, Челябинская область			
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее Правила противопожарного режима в РФ)	МБОУ «СОШ №24» Директор МБОУ «СОШ № 24» Азиева Н.Э.

	обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (согласно технической документации монтаж АПС выполнен 24.08.2008)		
2	Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний (по факту протокол от 12.05.2014 года)	пп.б, п. 17 Правил противопожарного режима в РФ	Директор МБОУ «СОШ № 24» Азиева Н.Э.
3	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии (согласно протокола от 12.05.2014 лестницы не пригодны к эксплуатации)	пп.а, п. 17 Правил противопожарного режима в РФ	Директор МБОУ «СОШ № 24» Азиева Н.Э.
Здание МБОУ «СОШ № 24» по адресу: пер. Привокзальный, д. 4 г. Озерск, Челябинская область			
4	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (согласно технической документации монтаж АПС и СОУЭ выполнен 03.09.2005)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	МБОУ «СОШ №24» Директор МБОУ «СОШ № 24» Азиева Н.Э.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Категория риска согласно приложению к Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2020 года N 1662 – высокий (2 класс). Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

проверочный лист от 21.06.2021 года, предписание ОФГПН от 21.06.2021 № 35/1/1, протокол № 80 от 04.06.2021 испытаний и проверки автоматической пожарной сигнализации, протокол № 81 от 04.06.2021 испытаний и проверки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ А. А. Банных



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

_____ его уполномоченного представителя)

«21» июня 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)